

内閣官房・内閣府施設節電実績一覧(7月～9月(節電実施時間内))

属性	施設名	基準電力値	目標値 (使用電力上限値)	基準電力値 に対する目標値 の削減率	7月～9月(節電実行期間)	
					最大電力値	基準電力値 に対する 電力削減率
大口	内閣衛星情報センター 中央センター	4,759kW	3,570kW	△25%	3,301kW	△30.64%
	内閣衛星情報センター 副センター					
	内閣府本府庁舎					
	迎賓館					
	共同 使用 制限 スキーム					
	総理官邸	1,896kW	1,612kW	△15%	1,464kW	△22.78%
	中央合同庁舎第4号館※1 (内閣官房・内閣府入居フロア分)	1,270kW	1,016kW	△20%	915kW	△27.95%
	中央合同庁舎第5号館※1 (内閣府入居フロア分)	175kW	131kW	△25%	127kW	△27.43%
	大手町合同庁舎第3号館※2 (内閣官房・内閣府入居フロア分)	新たな部署が入居すること から電力使用量は不明	—	△15%	—	△15.00%
虎ノ門37森ビル※1 (内閣府入居フロア分)	70.81kW	60.18kW	△15%	49.20kW	△30.52%	
赤坂パーク※1 (内閣府入居フロア分)	72.49kW	61.61kW	△15%	57.91kW	△20.11%	
山王パーク※1 (内閣府入居フロア分)	69.43kW	55.54kW	△20%	49.96kW	△28.04%	
三会堂ビル※2 (内閣官房入居フロア分)	新たな部署が入居すること から電力使用量は不明	—	△15%	—	△15.00%	
小口	内閣府庁舎別館	288kW	244kW	△15%	235kW	△18.40%
	永田町合同庁舎	322kW	273kW	△15%	216kW	△32.92%
	日本学術会議事務局	190kW	161kW	△15%	155kW	△18.42%
	赤坂榎坂森ビル※3 (内閣官房入居フロア分)	1,800kWh	1,530kWh	△15%	933kWh	△48.17%
	常和赤坂1丁目ビル※3 (内閣官房入居フロア分)	1,769kWh	1,503kWh	△15%	1,474kWh	△16.68%
	日本自転車会館第2号館※3 (内閣府入居フロア分)	6,307kWh	5,360kWh	△15%	4,609kWh	△26.92%
	尚友会館※3 (内閣官房入居フロア分)	2,564kWh	2,179kWh	△15%	1,889kWh	△26.33%

※1 中央合同庁舎第4号館、中央合同庁舎第5号館、虎ノ門37森ビル、赤坂パーク及び山王パークに入居している内閣官房・内閣府部署については、使用最大電力の把握が困難なため、面積割で目標値を設定したことから、最大電力値についても面積割で算出した電力値とした。

※2 大手町合同庁舎第3号館(内閣官房及び内閣府入居フロア)及び三会堂ビル(内閣官房入居フロア)については、新たな部署が入居し目標設定時点で電力の使用が見込めないことから、基準電力値及び目標値の設定は行わなかったが、チェックリストにより節電が実施されているかの確認を行うこととし、節電期間中についてはチェックリストの項目を実施できたことから、基準電力値に対して15%削減できたこととした。

※3 小口需要設備の民間ビルに入居している内閣官房・内閣府部署(網掛け箇所)については、使用最大電力の把握が困難であるため、月間使用電力量を目標値としたことから、最大電力値についても月間使用電力量の数値とした。